

岸和田市貝塚市クリーンセンター運転管理業務委託 入札説明書等に関する質問回答書

No.	資料名	頁	項目	質問等 (原文のとおり)	回答
1	入札説明書	14	第4 3 (9) エ 入札書類	(ア) 運転管理実績(第9-2号様式)は複数の企業で構成されている場合には全構成員分が必要となりますでしょうか。代表企業分のみでよろしいでしょうか。	複数の企業で構成されている場合、代表企業もしくは構成員に所属する従業員が運転管理実績を有している必要があります。
2	要求水準書	3	第1 2 (3)関係 法令等の 遵守	表1.2.1 関係法令等の例示に消防法とありますが、組合様にて実施する業務と受託者で実施する業務の線引き基準をご教示ください。(例:消防法に基づく各届出・定期点検・は組合様所掌等)	各届出及び定期点検(自動火災報知設備・屋外消火栓)は組合が実施します。 日常点検やその他の点検等は事業者所掌となります。 なお、業務期間中に新たな関係法令等の制定や改正があった場合は、それを遵守してください。
3	要求水準書	14	第2 2 (8) 労働 安全衛生・作業 環境管理	労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業環境測定(ダイオキシン類を除く)を行ない、とありますが、実施場所及び実施項目や実施間隔の詳細をご教示ください。	労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業環境測定や健康診断等を適切に事業者所掌で実施してください。例えば工作室で溶接をする場合、必要に応じて事業者所掌で溶接ヒュームの作業環境測定を実施してください。 なお、業務期間中に新たな関係法令等の制定や改正があった場合は、それを遵守してください。
4	要求水準書	16	第3 5 (2) 搬 入管理	搬出用の梱包まで適切に行うこととは、今まで受託者で行っていた現状どおりの業務内容でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。誤排出品(リチウムイオン電池等)は発火の恐れがあるため、絶縁処置を実施してください。
5	要求水準書	20	第4 2 (2) リ サイクル プラザに 係る運転 管理業務	粗大系運転時間及び資源化系運転時間について月曜日から金曜日の午前8時00分～午後5時00分までと記載がありますが、事前協議を行った上で必要に応じて土曜日等に運転をさせていただくことは可能でしょうか。	お見込みのとおりです。誤排出品(リチウムイオン電池等)による発火及び消火体制などを含め、事前協議を行った上であれば可能です。